

Modelo: 560	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	XX
TRANSMISSOR DE PRESSÃO Transmissor diferencial L																	
RANGE DE MEDIÇÃO -40 ~ 40 kPa 1 -100 ~ 400 kPa 2 -100 ~ 400 kPa 3 -100 kPa ~ 4 MPa 4																	
SINAL DE SAÍDA 4 ~ 20mA HART H PROFIBUS PA P FF F Wireless hart W Rede sem fio 4G G																	
ENTRADA DE CABO ELÉTRICO 1/2" - 14NPT Femea N M20X 1,5 Femea M																	
NORMA DA FLANGE ASME B16.5 A EN 1092-1 E																	
DIÂMETRO DA CONEXÃO 2" DN50 A 3" DN80 B 4" DN100 C																	
CLASSIFICAÇÕES DE PRESSÃO ASME 150# / EN 1092-1 PN10/16 1 ASME 300# / EN 1092-1 PN25/40 2 ASME 600# / EN 1092-1 PN63 3																	
MATERIAL FLANGE 304 SST S 316 SST D 316L SST L Outros Z Hastelloy C-276 C Liga de monel M Aço bifásico E Duplex F																	
MATERIAL DO DIAFRAGMA L 316 L H Hastelloy C-276 I Titânio D Duplex 2205 SST U Duplex 2507 SST T Tântalo M Monel 400 N Nickel Z Outros																	
CÓDIGO ADICIONAL S1 Montagem em um selo diafragma D1 NEPSI à prova de explosão Exd I1 NEPSI Intrinsecamente Seguro Exia D2 FM à prova de explosão Exd I2 FM Intrinsecamente Seguro Exia D3 ATEX à prova de explosão Exd I3 ATEX Intrinsecamente Seguro Exia T1 proteção contra sobretensão e raios SK Desnatamento (Limpeza especiais) SS Carcaça de aço inoxidável EG Gancho metálico à prova de explosão MC Certificação do material SL Certificação SIL WR Anel de descarga F1 CNEX à prova de explosão de poeira Ex tb GO Diafragma banhado a ouro SST VP Anti vácuo																	
COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 1 Sem extensão 2 2" (50 mm) 4 4" (100 mm) 6 6" (150 mm) 8 8" (200 mm) Z Customizado																	
FLÚIDO DE ENXIMENTO A Syltherm XLT -75 ~ 145 °C C DC 704 0 ~ 315 °C D DC 200 -45 ~ 205 °C H Óleo inerte -45 ~ 160 °C G Solução de glicerina -15 ~ 95 °C N Neobee M-20 -15 ~ 225 °C P Solução aquosa de propilenoglicol -15 ~ 95 °C																	
VEDAÇÃO DA FLANGE R RF M MF F FM J RJ T Língua T G Sulco G																	
Exemplo de código para transmissor de pressão com flange 560 [L] - [3] [H] [N] [A] [B] [1] - [L] [H] [R] [D] [A] [SK]																	
TRANSMISSOR DE PRESSÃO																	
RANGE DE MEDIÇÃO																	
SINAL DE SAÍDA																	
ENTRADA DE CABO ELÉTRICO																	
NORMA DA FLANGE																	
DIÂMETRO DA CONEXÃO																	
CLASSIFICAÇÕES DE PRESSÃO																	
																	